

# TEKNİK ŞARTNAME

İHALE KAYIT NO

İDARENİN ADI

İHALE KONUSU MALIN CİNSİ

:

:SAİMBEYLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

:KALORİFER YAKITI LİNYİT KÖMÜRÜ ALIMI

## 1- AMAÇ

Bu Teknik Şartname Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü Merkezinde kullanılacak olan Linyit Kömürünün özelliklerini belirtir.

## 2-KAPSAM

Bu Teknik Şartname Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü Merkezinde kullanılacak Linyit Kömürünün genel teknik özelliklerini kapsar

## 3-GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Bu şartname ile 150 ( YÜZELLİ) TON Linyit Kömürü satın alınacaktır.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

4-Orijinal numunedeki ısı değeri en az 7.000 Kcal/Kg Olacaktır.

5-Kömür boyutu 20-70 mm.(Ceviz) ebadında olacaktır.

6-Kömür Torbalanmış olarak İşletme ambarına teslim edilecektir. Torba Boyutları 25-50 kg olacaktır

## FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

LİNYİT KÖMÜRÜ	Analiz Tipleri	Kuru Numunede
	Toplam Nem(orjinalde)	max.%10
	Kül(kuru bazda)	max.%14 (+1Tolerans)
	Uçucu Madde(kuru bazda)	% 12-28 (+1 tolerans)
	Toplam Kükürt (kuru bazda)	max.%0,9
	Alt Isı Değeri Kcal/kg(orjinalde)	min.7000 Kcal/kg
	Boyut mm	20-70 mm

İDARE

YÜKLENİCİ