

KALORİFER KÖMÜRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Mengen Orman İşletme Müdürlüğü 4734 sayılı kanun gereği açık ihale mal alımı kapsamında alınacak kalorifer kömürünün teknik özelliklerine ilişkin şartları aşağıda sıralanmıştır.

1-Alımı yapılacak kömürün Alt ısıl değeri Kuru bazda en az **7200** Kcal/kg (-200 Tolerans) ve yukarısı olacaktır.

2-Kömürün boyutu, 100 tonu 12-22 mm, 20 tonu 50-150 mm lavarlanmış torbalanmış taşkömürü olacaktır. (En az 12 mm ve 50 mm büyüklüğünde) 12 mm ve 50 mm den küçük ebat ve boyuttaki kömür karıştırılmış olursa ve kömürde toz karışımı bulunursa kömür teslim alınmayacaktır.

3-Toplam Kükürt (Kuru Bazda) : Max. % 0,9 (+0,1 Tolerans)

4-Uçucu madde (Kuru Bazda) : % 12-31 (+2 tolerans)

5-Toplam nem (orijinalde) : Max. % 10 (+1 tolerans)

6-Kül (Kuru Bazda) : Max. % 16(+2 tolerans)

7-Teklif edilecek kömürlerin kalori değerleri ile diğer ölçümlerini gösteren enstitü veya laboratuvar analiz raporları teklifle birlikte sunulacaktır.

8-Teslimat mesai saatleri içerisinde, ambar memuru ve beraberindeki komisyon huzurunda aracın brüt ve darası tartıldıktan sonra ve kömürün ilgili standartlara uygun olduğu tespit edildikten sonra teslim teslim tutanağı ile ambar memuruna teslim edilecektir. Standartlarına uymayan kömürler teslim alınmayacaktır.

9-Mengen Orman işletme müdürlüğüne teslim edilecek kömür, Bolu ili, Mahalli Çevre Kurulunun 11.04.2007 tarih ve 22 nolu kararında belirtilen özelliklere ve şartlara uygun olarak torbalanmış olacaktır. Uymayan kömürler teslim alınmayacaktır. 25 kg veya 40 kg torbalar halinde olması uygundur.

10-Yüklenici Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Satış izin belgesini de ihale aşamasında teklifle birlikte sunulacaktır.

11-Yüklenici Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin ihale aşamasında teklifle birlikte sunulacaktır.

12-Kömürün teslim yeri, Mengen Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Binasına 100 Ton (12-22 mm), Pazarköy Orman İşletme Şeflik Binasına 10 ton 50-150 mm ve Gökçesu Orman İşletme Şeflik Binasına 10 ton 50-150 mm büyüklüğünde kömürler ilgili binalara ait kömür deposuna boşaltılacaktır. Kömürün araca yüklenilmesi ve idarenin göstereceği yere boşaltılması yüklenici tarafından yapılacaktır. Bu işten ayrıca ücret talep edilmeyecektir. Kömürler boşaltılırken torbalar yırtılmayacak şekilde itinalı boşaltılacaktır.

13-İdare, yüklenici tarafından taahhüt edilen kömürün teslimi aşamasında veya muayyen bir zamanda alacağı örneği veya örnekleri istediği laboratuvarında ölçüm yaptırabilir ve bu analiz bedelleri yükleniciye aittir. İdare, teslim alınan kömürlerin sözleşme ve bu teknik şartnamedeki belirtilen kriterlere ve değerlere uymadığının tespiti halinde yüklenici tarafından değişimini talep eder. Ve yüklenici değiştirme talep yazısını tebliğinden (ihalede beyan edilen adrese Elektronik Posta veya posta yolu ile iadeli taahhütlü yapılan yazışma, tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır) itibaren 7 gün içerisinde değiştirmek durumundadır. Aksi halde 4734 sayılı KİK hükümleri çerçevesinde gerekli işlemler ile sözleşmede bildirilen mahkeme yoluna başvurulur. Değiştirme aşamasındaki tüm giderler yükleniciye aittir.

15-Anlaşmazlık durumlarında Mengen Mahkemeleri yetkilidir.../08/2021

Osman ÖZDEMİR
Müdür Yardımcısı

Figen BAYKARA
İşletme Şefi

Ali YİĞENOĞLU
İşletme Şefi