

## TEKNİK ŞARTNAME

Oltu Orman İşletme Müdürlüğümüzün 2021-2022 kış sezonu ihtiyacı olarak alınacak olan 25 Ton Portakal tipi kaloriferlik İthal Linyit Kömüründe aranacak olan özellikler aşağıda belirtilmiştir.

<b>Isınma Maksathlı Linyit Özellikleri</b>	<b>Limit Değerleri</b>
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7500Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	: 80-150 mm ( en çok $\pm$ % 10 tolerans)

2-Kömürün standartlara uygunluğunun tespiti için gerektiğinde yapılacak analiz giderleri yükleniciye ait olacaktır.

3-Kömürün boşaltma ve istifi yükleniciye aittir.

4-Gelen her kamyon indirilmeden önce görevli memur tarafından dolu ve boş olarak tartıldıktan teslim alınacaktır.

5-Kömürün tamamı indirildikten muayene ve kabul komisyonunca kabul işlemleri yapıldıktan sonra fatura bedeli ödenecektir.

6-Analiz raporları sonunda indirilen kömürlerin standartlara uygun olmadığı tespit edilirse indirilen kömürler yükleniciye iade edilecektir. Bununla ilgili her türlü giderler yükleniciye aittir.

7-Kömür torbalı olacak, torba üzerinde kömürün marka ve teknik özelliklerini belirtilecektir.

8-İstekli Çevre Bakanlığından taş kömürü satışı ile ilgili belgeyi ve vereceği kömüre ait analiz raporunu sunması zorunludur. Ayrıca; getirilen kömür kabul komisyon üyelerinin belirleyeceği herhangi bir laboratuvarında kömür kalite analiz raporu istenilebilecektir ve analiz rapor ücreti yükleniciye ait olacaktır.

9-İşbu Teknik Şartname 8 maddeden ibaret olup, Şartnamenin uygulanmasında doğacak anlaşmazlıklar için Oltu Mahkemeleri yetkili kılınmıştır.

YÜKLENİCİ

İDARE