

2022-2023 KIŞ DÖNEMİ İÇİN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNE ALINACAK ISINMA AMAÇLI İTHAL KÖMÜR ÖZELLİKLERİNİ GÖSTERİR 25.12.2020 TARİHLİ VE 2020/102 SAYILI MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARINA İSTİNADEN HAZIRLANAN TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIYA ÇIKARILMIŞTIR

- 1- İthalatçılar, İthalatçı Kayıt Belgesi, Üreticiler, Üretici Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcılar, herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcılar herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi ile İhaleye katılabilecektir.
- 2- Toplam Kükürt (kuru bazda) en çok % 0,9 (+ 0,1 tolerans),
- 3- Alt ısııl değer (kuru bazda) en az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans),
- 4- Uçucu madde (kuru bazda) % 12-31 (+ 2 tolerans),
- 5- Toplam nem (orjinalde) en çok % 10 (+1 tolerans),
- 6- Kül (kuru bazda) en çok % 16 (+2 tolerans),
- 7- Boyut (satışa sunulan) kaloriferlik kömürler için 75-150 mm (en çok \pm %10 tolerans), sobalık kömürler için 20-75 mm (en çok \pm %10 tolerans),
- 8- İlçe Toplum Sağlığı Merkezlerinde bulunan özel tasarlanmış kalorifer kazanlarında kullanılacak kaloriferlik kömürler için (halk dilinde fındık kömür olarak tabir edilen) boyut 18-150 mm (18 mm altı maximum %10 tolerans, 150 mm üstü maximum %10 tolerans),
- 9- Kaloriferlik kömürler 40 kg'lık torbalarda, sobalık kömürler 25 kg'lık torbalarda olacaktır.
- 10- Yukarıda belirtilen değerleri gösteren analizin yetkili kurum ve kuruluşlara ait laboratuvarlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslara göre yaptırılmış olacaktır.
- 11- İlimizde kok kömürler ısınma amacıyla kullanılmayacaktır.
- 12- Kömürler için **25.12.2020** tarihli ve **2020/102** sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen diğer yükümlülükler yerine getirilecektir.


Murat ÇITAK
Çevre Sağlığı Teknisyeni

Muharrem KARADUMAN
Çevre Sağlığı Teknisyeni

ODUN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Odunlar kuru olarak teslim edilecektir.Yaş veya ıslak teslim edilmeyecektir.
- 2- Sobada kullanılacaklar için 5-10 cm çapında ve 20-30 cm uzunluğunda. Kaloriferde kullanılacaklar için 10-15 cm çapında ve 50-80 cm uzunluğunda olacaktır.
- 3- Odunlar 25 Kg lık (en çok 2 Kg tolerans)Torbalarda olacaktır.
- 4- Mevcut ısı kapasitesi yüksek olmalıdır.
- 5- Ateşlemesi kolay,kuru odun olacaktır.
- 6- Kivılcımlı yanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 7- Yakacak odunlar için nem %20 kurutulmuş odunlarda dış nem %10 olmalıdır. Kuru yakacak odun enerjinin %40 nı yaklaşık ısı olarak verebilmelidir.Yakacak odun için en iyi kurutma yöntemi en az 6 ay öncesinden kesilmiş, yarılmış ve havalandırılarak dışarıda kurutulmuş olduğundan bu özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

Murat ÇITAK
Çevre Sağlığı Teknisyeni



Muharrem KARADUMAN
Çevre Sağlığı Teknisyeni



62	MERKEZ ÇEŞMEÖREN KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
63	MERKEZ ESKİCE KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
64	MERKEZ BOĞABAĞI KÖYÜ SE	0	0	1	0	0	0	0,5	0
65	MERKEZ OVA SARAY KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
66	MERKEZ KUŞSARAY KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
67	MERKEZ ÜYÜK KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
68	MERKEZ KARASAR KÖYÜ SE	0	0	2	0	0	0	1	0
69	MERKEZ BUĞDÜZ KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
70	MERKEZ KİREÇOCAĞI KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
71	MERKEZ ÇIKRIK KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
72	MERKEZ KIŞLADERESİ KÖYÜ SE	0	0	1	0	0	0	0,5	0
73	MERKEZ TÜKLER KÖYÜ SE	0	0	2	0	0	0	0,5	0
74	MERKEZ CEMİLBAY KÖYÜ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
75	OĞUZLAR İLÇE HASTANESİ	0	0	0	0	0	0	0	0
76	OĞUZLAR AĞAÇCAMI SE	0	0	2	0	0	0	0,25	0
77	OĞUZLAR KAYI SE	0	0	2	0	0	0	0,25	0
78	OĞUZLAR CEVİZLİ SE	0	0	2	0	0	0	0,25	0
79	ORTAKÖY İLÇE HASTANESİ	45	0	0	0	0	0	0	0
80	ORTAKÖY AŞDAVUL SE	0	0	0,5	0	0	0	0	0
81	ORTAKÖY KARAHACIP SE	0	0	0,5	0	0	0	0	0
82	OSMANCIK TSM	0	0	0	0	0	0	0	0
83	OSMANCIK GÜNEŞÖREN SE	0	0	0	0	0	0	0	0
84	OSMANCIK KONACA SE	0	0	1	0	0	0	0,5	0
85	OSMANCIKGÖKDERE SE	0	0	1	0	0	0	0,5	0
86	OSMANCIK ARDIÇ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
87	OSMANCIKGECEK SE	0	0	1	0	0	0	0,5	0
88	OSMANCIK TEPEYOLALTI	0	0	1	0	0	0	0,5	0
89	OSMANCIK KUMBABA	0	0	1	0	0	0	0,5	0
90	OSMANCIK EVLİK	0	0	0	0	0	0	0,5	0
91	OSMANCIK ÇAMPINAR	0	0	1	0	0	0	0,5	0
92	OSMANCIK DANIŞMENT	1	0	0	0	0	0	0,5	0
93	OSMANCIK YAYLABAŞI	0	0	1	0	0	0	0,5	0
94	OSMANCIK KARGI SE	0	0	1	0	0	0	0,5	0
95	SUNGURLU AŞAĞI FİNDİKLİ SE	0	0	0	0	0	0	1	0
96	SUNGURLU BEŞ KIZ SE	0	0	0,5	0	0	0	0	0
97	SUNGURLU İKİZLİ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
98	SUNGURLU KUŞÇALI SE	0	0	0	0	0	0	0	0
99	SUNGURLU EŞME SE	0	0	2	0	0	0	1	0
100	SUNGURLU ÇAYYAKA SE	0	0	0	0	0	0	0	0
101	SUNGURLU ÇAVUŞÇU SE	0	0	0	0	0	0	0	0
102	SUNGURLU KEMALLİ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
103	SUNGURLU HACI OSMAN SE	0	0	0	0	0	0	0	0
104	SUNGURLU İNEGAZİLİ SE	0	0	2	0	0	0	1	0
105	SUNGURLU YARIM SÖĞÜT SE	0	0	0	0	0	0	0	0
106	UĞURLUDAĞ İLÇE HASTANESİ	50	0	0	0	0,45	0	0	0
107	UĞURLUDAĞ AŞILIARMUT SE	0	0	0	0	0	0	0	0
108	UĞURLUDAĞ GÖKÇEĞAĞAÇ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
109	UĞURLUDAĞ KÜÇÜKERİKLİ SE	0	0	0	0	0	0	0	0
110	UĞURLUDAĞ ÜÇDAM SE	0	0	0	0	0	0	0	0
111	UĞURLUDAĞ YENİYAPAN SE	0	0	0	0	0	0	0	0
GENEL TOPLAM		190,5	0	61,5	0	8,2	0	38,75	0

Onaylayan
Adı Soyadı/Tarih/İmza

İstasyon Adı	Odun (Kaloriferlik)	Kömür (Kaloriferlik)	Ortak Kullanım Yeri
Osmancık 1 Nolu ASHİ.	500 Kg	15 Ton	ASM ve Lojmanlar ile birlikte
Kargı Hacıhamza 2 nolu ASHİ.	---	5 Ton	Özel Tesis ile birlikte
Laçın 1 Nolu ASHİ.	---	---	TSM ile birlikte
Bayat 2 Nolu ASHİ.	---	---	TSM ile birlikte

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: bac44ad7-b90d-4b57-a9bd-e17e76df078b Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

İl Ambulans Servisi Başhekimliği / Ayniyat Birimi

Telefon: Faks No: (0 364) 219 55 17

e-Posta: huseyin.caglar1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://corum112.saglik.gov.tr>

Bilgi için: Hüseyin ÇAĞLAR

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 364) 219 55 16

