

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YAKACAK ODUN VE KÖMÜR ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAKACAK KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kükürt değeri en fazla %1,5 olacaktır.
2. Uçuculuk değeri %18-24 arası olmalıdır.
3. Kalori değeri 4.000kcal/kg. ve üzeri olmalıdır.
4. Kömürler torbalı ve en fazla 25 kg.lık torbalarda olmalıdır.
5. Torba üzerinde kalori değeri kül oranı, kükürt oranı, şişme endeksi değeri, nem oranı, ağırlığı, üretim ve tüketim tarihi, üreticisi adresi, telefonu gibi bilgiler yazılı olacaktır.
6. Torba içerisindeki kömür tozlu ise kömür yenisi ile tozsuz olarak değiştirilecektir.
7. Kömür boyutu 18-150mm. Arası olmalıdır.
8. Nem oranı en fazla % 10 olacaktır.
9. Taşıma nakliye ve boşaltım esnasında istif firmaya aittir. Ekstra ücret talep edilmeyecektir.

SOBALIK YAKACAK ODUN (MEŞE)

1. Odunlar meşe olacaktır.
2. Odunlarda rutubet oranı en fazla % 20 olacaktır.
3. Odunlar torbalı ve en fazla 35 kg.lık torbalarda olmalıdır.
4. Odun yükseklikleri en az 20 cm en çok 30 cm olacaktır.
5. Çürük ve mantarlaşma ve çıralı olmayacaktır.
6. Odunların çapı 5 cm. ile 20 cm. arasında olacaktır.
7. Odunların nakliyesi, taşınması, boşaltım ve istifi yüklenici firmaya ait olacaktır.
8. Toplam kg.ın % 3 kadar ek olarak çıra verilecektir.
9. Odunların istenilen ağırlıkta olduğunun tespiti için tartma işi için idareden görevli bir personel olacaktır.


Ali Haydar ŞAHİN
Destek Hizmetleri Başkanlığı
İzmir