

T.C.
ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

30.11.2022

TEKLİF MEKTUBU

OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığınca aşağıda cins ve özelliği yazılı olan mal alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesi gereğince alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV hariç fiyat teklifinizi OSKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bildirmenizi rica ederim.

Teklifi İstenilen Alımın Cinsi – Evsafı		M. MİKTARI / BİRİMİ	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	Kömür	30 Ton		
2				
TOPLAM (KDV HARIÇ)				

Ek : Teknik Şartname

Yukarıda cinsi ve özellikleri yazılı malzemeleri KDV hariçTL'na satmayı kabul ve taahhüt ediyorum.

FİRMA YETKİLİSİNİN
ADI-SOYADI :
TİCARİ UNVANI :
İMZA :

Yukarıda cinsi ve özellikleri yazılı mal/hizmet/yapım işinin piyasa araştırması incelenmiştir.

İmza

.....

KÖMÜR TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1- KONU: Bu şartname OSKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri için Kışlık Yakacak Kömür alım satın alınması şartlarını içerir.

Bu Şartnamede geçen

İdare	: OSKİ Genel Müdürlüğü
İstekli	: Teklifi verecek olanları,
Yüklenici	: İhaleyi Kazanan İstekliyi,
Portakal Kömür	: Yıkanmış, elenmiş, torbalanmış, 40 kg'lık torbalar halinde ve bu teknik şartnamede ifade edilen özelliklerdeki kömürü
Komisyon	: İdarenin belirleyeceği idare ve/veya idare haricinde bu işten anlayan ve en az 3 kişiden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonunu ifade eder.

Madde 2-Teknik bilgiler:


- 30 ton Portakal Kömür;** torbalanmış elenmiş ve **40 kg** torbalar halinde portakal 70 mm ve 150 mm arası kömür
- Alınan kömür mutlaka oluşturulan komisyona teslim edilerek depolara istiflenecektir.
- Alınan kömürün analiz raporu teslim sırasında olacaktır. Teslim sırasında analiz raporu olmadığı takdirde kömür teslim alındıktan sonra Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından numuneler alınarak analize gönderilmek üzere paketleneyecektir.
- Alınan kömürün analiz ile ilgili giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- Alınan Kömür TSE Standartlarına uygun olacaktır.
- Alınan kömürün

PORTAKAL KÖMÜR Özelliği:

Sınırlar

Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 0,9 (+ 0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (orijinalde)	: En az 7000 Kcal/kg(fazla olabilir)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: %12-31 (+ 2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+ 2 tolerans)
Boyut	: 70 mm – 150 mm. Arası (en çok +- %10 tolerans)

- Kömür sözleşme tarihinden itibaren beş 15 gün içerisinde,17Ton portakal kömürü Altınordu Terzili İçmesuyu Arıtma Tesisine, 13 ton Portakal kömürü Ünye Batı Atıksu Arıtma tesisine teslim edilecektir.**
- Kamyonların boş dolu tartı işlemi; OSKİ Genel Müdürlüğüne görevlendirilecek personel ile birlikte kömür teslim edilecek/alınacak olup, teslimat ile ilgili kantar fişi ilgili personellere imzalatırılacaktır. Tartı ücreti ilgili firma tarafından karşılanacaktır.
- Tartı fişi üzerinde dolu boş tutarı mutlaka yazılacaktır.
- Kömür 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olacaktır. İhaleye katılacak firmalar Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklere dikkat edeceklerdir.
- İlgili firmanın teslim ettiği kömürler, idarenin istediği vasıflarda teslim edilmediği takdirde yazının evrak çıkış tarihinden itibaren bir hafta içerisinde toplayıp kömürleri geri alacak istenilen şartlara uygun kömürü en fazla 5 iş günü içerisinde aynı şekilde idareye teslim edecek ve çevre temizliğini yapacaktır.
- Herhangi bir inceleme-soruşturma sonucunda teknik şartnameye ve evsafa uygun olmadığı tespit edilen kömürler ile ilgili yasal yükümlülüğü, doğabilecek zararları yüklenici firma kabul etmiş sayılır.
- Alınan kömür idarenin ambarında istiflenecektir. Nakliye ve hamaliye ücreti firma tarafından karşılanacaktır.
- Kömür torbalarının ambalajlanmasından yüklenici firma sorumludur. Teslim alınacak kömür Ambalajlı olacaktır. Ambalaj üzerinde kömürün ihtiva ettiği kimyasal ve fiziksel değerler yazılı olacak. Ambalaj üzerinde ilgili firmanın adı ve kömürün özelliklerinin yazılması zorunludur.


Murat ARAS
İnşaat Teknikeri


Hüseyin ÖZDEMİR
İnşaat Teknikeri