



T.C.
AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü

KÖMÜR ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Isı değeri en az 7.500-8.000 kcal/kg olmalı. Toleransı 600 kcal/kg'dir.
- Ebatları 100*150 mm (kaloriferlik-portakal) olmalı.
- Nem oranı en fazla 0.50 olmalı
- Kükürt oranı toplamda en az 0.25, en fazla 0.95 olmalı.
- Kül oranı en az % 4, en fazla % 15 olmalı.
- Nakliye işlemleri yükleme ve boşaltma (istenilen yere taşıma) yüklenici firmaya ait olup, İdarenin göstereceği yere/yerlere taşıma ve teslimatı yapılacaktır.
- Kantar tartım, pul, harç, resmi vb tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- İdarece oluşturulacak muayene ve kabul komisyonu tarafından ihale sözleşme ve teknik şartnamede belirtilen hususlar doğrultusunda kabul işlemleri yapılacaktır. Kömür teslim alınmadan önce, komisyon tarafından gerekli numuneler alınarak analiz işlemleri yapılarak uygun görüldükten sonra boşaltma işlemi yapılacaktır. Uygun değil ise iade edilecektir. Bu işlemler için yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- Yüklenici firma kömürü teslim etmeden önce teslim edeceği kömürden numune olarak 10 torba kömürü Muayene ve Kabul Komisyonunun belirleyeceği tarihte getirerek komisyon tarafından ihale teknik, sözleşme ve idari şartnamede istenilen nitelikleri taşıdığı tespit edildikem sonra kabul işlemleri yapılacaktır. Aksi takdirde kömür iade edilecek ve sözleşme bedelinin % 5'i oranında para cezası verilecektir.

Erdal BULAN
Destek Hizmetleri Personeli