



# TEKNİK ŞARTNAME

Konya ili , Karatay ilçesi, Tatlıcak mahallesi'nde yeralan asfalt şantiyesi arazisinde aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Su Sondaj Kuyusu açılacaktır ;

- 1- Kuyu, yüzeyden itibaren 60m. derinliğe kadar 17.5 inç çapında matkapla açılacak olup 14 inç çapında 4 mm kalınlıktaki saç kılıf borusu atılacaktır. Boru ile kuyu cidarı arasına c 25 beton atılmak suretiyle kuyu belirtilen derinliğe kadar beton ile tecrit edilecektir.
- 2- Boru içerisinde 12.5 inç çapında matkapla 150m. derinliğe kadar ilerleme sağlanacaktır. Toplam derinlik 150 metre olacaktır.
- 3- Sondaj delme işlemi biten kuyuya 225 mm. çapında 300m. derinliğe kadardayanıklı (kırmızı başlıklı boru) 1 delikli 1 düz boru olacak şekilde indirilecektir.
- 4- Boru indirildikten sonra yıkama işlemine geçilecektir. Yıkama işlemi kuyunun tabanından itibaren yapılacak ve çakılama işlemi bitinceye kadar devam edecektir. Çakıl 7-15mm. çapında yıkanmış elenmiş olacaktır.
- 5- Bu işlemler için yapılacak olan nakliye, ekip , ekipman, alet, edavat vb. malzemeler firma tarafından karşılanacaktır.

Cihat İNCİ

Ziraat Mühendisi

0 532 775 90 94