



**T.C.**  
**KIRKLARELİ VALİLİĞİ**  
**Vize Devlet Hastanesi**  
**2023 KIŞ SEZONU KÖMÜR ALIMI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Hastanemizin yakacak kömür ihtiyacı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu madde 19'a göre satın alınması yapılacaktır.

1-Kömürler belirtilen miktarda kantarda dolu ve boş tartımlar yapılarak ayrı ayrı tartılıp ve kantar fişi verilerek tutanak karşılığı teslim edilecektir.

2-Kömürlerin dağıtımında hastanemizde görevlendirilen bir memur bulunacak, kantar fişini ve teslim tutanağını hastanemiz adına imzalayacaktır.

3- Kömürler hastanemiz deposuna taşınacak ve istiflenecektir. Yüklenici bunun için ayrıca bir talepte bulunamaz.

4- Kömürde diğer özellikler 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ve Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 28.09.2010 tarih, 2010/14 sayılı genelgesi doğrultusunda ve Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 25.06.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararında belirtilen özelliklere uygun olmalı ayrıca tozsuz parça ve siyah parlak renkli olacaktır. Kömürlerden numune TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 standardında alınacak, alım esnasında yüklenici firma hazır bulunacaktır. Hangi ocaktan çıktığına dair belge istenecektir. Tetkikleri yapılan kömürlerin, tahlil ücretleri firmaya ait olacaktır. Şartnameye uygun olmadığı tespit edilen kömürlerin tamamı idarece yapılan tebligatı izleyen 5 (beş) gün içerisinde yüklenici firma tarafından geri alınacaktır. Süresi içerisinde geri alınmayan malın zayiinden dolayı idare sorumlu tutulamayacaktır. İade edilen kömürle ilgili her türlü nakliye, tartı, hamaliye vb. giderler yükleniciye aittir. İhale uhdesine kalan firma ile sözleşme imzalanmadan önce 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği", Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 28.09.2010 tarih, 2010/14 sayılı genelgesi ve Kırklareli Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 25.06.2015 tarih ve 2015/01 sayılı kararında herhangi bir yasal değişiklik olması durumunda en son düzenleme kabul edilecektir.

5-Kömürlerin indirilmesi, taşınması, kantar tartı ücretleri vb. tüm giderler yükleniciye aittir. Yüklenici bunlarla ilgili olarak sözleşme bedeli dışında herhangi bir talepte bulunamaz.

6-Teslimat, sözleşmenin yüklenici ve idare tarafından imzalanmasından sonra, ayrıca bir tebligata gerek kalmaksızın peyderpey (idarenin talebi doğrultusunda) teslim edilip fatura alınan miktar kadar kesilecektir.

7-Alınacak kömür miktarı toplam 500.000 (300 fındık kömür- 200 ithal fındık kömür) Kg. olacaktır. Bu miktarlar ihtiyaç duyulması halinde idare tarafından % 20 oranında artırılabilir veya azaltılabilir.

8-İşin 30 (Otuz) gün içinde bitirilememesi halinde, her geçen gün için ihale bedelinin % 0,03 (Onbindeüç) oranında gecikme cezası ödeme sırasında kesilecektir.

9-Kömür teslimi mesai saatlerinde ve mesai günlerinde yapılacaktır.

10-Hastanemizin kömürleri kalorifer dairesine ve depolara taşınması, düzgün şekilde istifini yaparak teslimi yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11- Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılarak olup, nakliyecisi veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecek torbalar sağlam olacaktır.

12-Kömürler, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan torba örneğine göre torbalanacaktır. Kömür torbaları üzerinde asgari kömür özelliklerinin (kükürt, alt ısı değer, uçucu, nem, kül vb.) mutlaka yer alması gerekmektedir. Torbasız ve üzerinde asgari kömür özellikleri yer almayan kömürler kabul edilmeyecektir.

14-İhale tarihinden sonra kömür maliyetini etkilecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişiklik olması idareyi ilgilendirmeyecek, idare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır.

15-İstekliler durumlarına göre kömür için üretici, ithalatçı veya yetkili satıcı belgesi ibraz edilecektir.

16-Vize Devlet Hastanesi mekanik beslemeli kazan için talep edilen 300.000 Kg fındık kömür ve 200.000 Kg ithal fındık kömürlerin aşağıdaki tabloda belirtilen özellikleri sağlaması gerekmektedir.

17-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından, dağıtılan kömürlerin değişik noktalarından bir defaya mahsus numune alınacak, alınan numune kabı mühürlendikten sonra İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Referans Laboratuvarında analiz yapılacaktır. Komisyon gerek gördüğü takdirde başka numune almaya yetkilidir. Tahlil ücretleri ile diğer masraflar yükleniyiciye aittir. Analizler uygun çıkmadığı takdirde veya idarece kabul görmemesi halinde yüklenici teslim etmiş olduğu malları geri alacak ve bunu yenisiyle değiştirmeyi 10 gün içerisinde sağlayacaktır. Kömür teslim alınmayacaktır.

18-Yüklenici firma idareden talep edilen kömürün yükleme-boşaltma-nakliye-kantar-işçilik vb. ad altında bir ücret talep etmeyecektir.

**Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Özellikleri Kömür (Fındık İthal)**  
(Alt Isıl Değer Kuru Bazda En az 6500 Kcal/kg)

TALEP EDİLEN BİRİM	BİRİMİ	İHTİYAÇ DUYULAN FINDIK İTHAL KÖMÜR MİKTARI
Vize Devlet Hastanesi	Kg	200.000

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 0,9 (+ 0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6500 Kcal/kg (-200 Tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm ( $\pm$ % 10 tolerans)

\* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömür Özellikleri Kömür (Fındık)**  
(Alt Isıl Değer Kuru Bazda En az 4600 Kcal/kg)

TALEP EDİLEN BİRİM	BİRİMİ	İHTİYAÇ DUYULAN FINDIK KÖMÜR MİKTARI
Vize Devlet Hastanesi	Kg	300.000

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4600 Kcal/kg
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

\* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Merve YILMAZ  
İdari ve Mali İşler Md.Yrd.

Gürkan ULUTAŞ  
Teknisyen

Sercan BİRCAN  
Teknisyen

Mustafa ÖZDİL  
Teknisyen

Yalçın SAĞAT  
Teknisyen