

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

POZANTI 80. YIL DEVLET HASTANESİ

KİŞLİK YAKACAK (TORBALI FINDIK KÖMÜR) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden Satış İzin Belgesi alınmış olmalıdır.

2-Ocak sahiplerinin ve torbalama tesis sahiplerinin Valilikten alacakları Uygunluk Belgesi alınmış olmalıdır.

3-Kömür için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden Kontrol İzin Belgesi alınmış olmalıdır.

4-Satin alacak kömür torbaları üzerinde;kömürün menşei,cinsi,fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürüt,nem,kül,uçucu oranı,alt ısıl değeri ve boyutu) yazılmış olması gerekmektedir.Tahlil sonucu ile torba üzeri rakam farkı en fazla %10 tolerans olacaktır.Tolerans üzeri olanlar değerlendirilmeyecektir.

5- 25 kg ağırlığı geçmeyecek şekilde çuvallanmış halde teslim edilecektir.

6-Alt ısıl değeri(orjinalde tolerans) En az 7000-8000 kcal/kg ve üzeri (-200n

Kükürt (kuru bazda) En çok %0,9(%+0,1 tolerans)

Uçucu Madde(kuru bazda) %12-31 (+2 tolerans)

Toplam Nem (orjinalde) En çok %10

Şişme Endeksi Maximum %1

Kül (kuru bazda) En çok %16 (+2 tolerans)

Boyut(satışta sunulan)(mekanik beslemeli yakma tesisleri için) 10-18mm(en çok +/-%10 tolerans)

7-Şartname ve sözleşmede belirtilen kömürün standartlara uygunluğunun tespiti için analizi yüklenici firma tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz tespitine göre yaptırılacak olup,analiz masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.Analiz raporları sonucunda kömürün şartnameye uygun olmaması halinde idare kömürü teslim almayacaktır.Evsafina uygun kömür idareleri sıkıntıya sokmayacak şekilde 10(on) gün içerisinde yüklenici firma tarafından idareye teslim edilecektir.

8-Her türlü nakliyat , taşıma ,yerleştirme ve dizme işlemleri firmaya ait olacaktır.

Hidayet SERINKAYA

Erdal PEKUZ