

**KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜLÜĞÜ VE BAĞLI HİZMET BİNALARININ
ISITILMASI İÇİN ALINACAK KIŞLIK YAKACAK (KÖMÜR VE ODUN)
ALIMINA AİT TEKNİK ŞARTNAME**

Kömürlere ait değerler İl Mahalli Çevre Kurulunun aldığı 02.12.2021 tarih ve 2011/10 sayılı kararda belirtilen özellik ve değerler olup, kömürlerin teslimine kadar Çevre Kurulunca herhangi bir değişiklik yapıldığında bu değerlere uyulacaktır.

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR

1. Kömürler torbalanmış ve Çevre ve Şehirçilik Bakanlığı kömür torba örneğine uygun torbalar içerisinde olacaktır. Torbaların üzerinde firmanın adı, adresi, ticari unvanı veya varsa tescilli markası, adı, çeşidi, bürüt ağırlığı, net ağırlığı, kalori değeri, kül. değeri bulunacaktır, Torbalar sağlam olacaktır. Satın alınacak kömür yıkanmış, elenmiş ve kuru olarak teslim edilecektir. Torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecektir. (Torba içerisinde bulunan kömür muhteviyatı etiket bilgileri ilc mutlaka aynı olmalıdır.)
2. Kütahya Valiliğinin kalorifer ve sobalarda yakılmasına izin verdiği kömürün özelliğini taşımaktadır.
3. Kömürün indirilmesi Kurumun belirleyeceği zamanlarda yapılacaktır.
4. Kömürün teslimatı ve teslimat tarihi idarenin bildireceği talimata göre yapılacaktır.
5. İhaleye katılan firmaların mahalli çevre kurulu kararı gereğince kömür satışı yapabilmeleri için yetkili kurumlardan (Valilik, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı gibi) alınmış izin belgesi olmalıdır,
6. Kömür ihalesini alan firma, aşağıdaki tabloda belirtilen kuruluşlarımıza cinsi ve miktarı belirtilen kömürleri teslim yerine kadar taşıyıp, depolarına istifleyerek teslim edecektir. Depoların dolu olması veya istiflenecek kapalı bir ortam olmaması durumunda, kömürlerin. olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için gösterilen alanda gerekli önlemler alınarak kömürlerin alttan ve üstten olumsuz hava şartlarında etkilenmemesinin sağlanması gerekmektedir.
7. İlgili birimlerimize teslim edilen kömür torbalarından muayene ve kabul komisyonunun uygun gördüğü yerlerden komisyonca numuneler alınıp komisyonun uygun gördüğü parametreler kurum dışı akredite olmuş laboratuvarlarda analizleri yaptırılacaktır. Teslim edilen kömürlerin şartnamemize uygun olmadığı tespit edilmesi durumunda;

a- Numune sonucuna yüklenicinin itirazı halinde, yükleniciye bırakılan şahit numune akredite olmuş yeni bir laboratuvarında yüklenici tarafından tahlili yaptırılır. Analizi yapan laboratuvar tarafından şahit numunenin sonucu şartnameye uygun rapor düzenlenmesi durumunda;

b-Şahit numune sonucu şartnameye uygun raporu düzenlenen kömürler (Mal. Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 18. Maddesinin (Değişik birinci fıkrâ:RG22/06/200545853); yeniden muayenesi yapılmak üzere, varsa o kömürden daha önce alınıp idarede saklanmakta olan numuneler üzerinde ihale dokümanında belirtilen hakem laboratuvarında (Müdürlüğün tespit edeceği laboratuvar) hakem laboratuvarına gönderilir. Hakem Laboratuvarının vereceği rapor kesindir.

İtiraz muayenesi yalnız ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen noktalar üzerinde ve ilk komisyonca tutulan numune, numune yoksa mal üzerinden yapılır,

8. Hakem laboratuvarının vereceği rapor şartnamemize uygun olmadığı tespit edilmesi durumunda kömürler kabul edilmeyecek ve depolardan tahliyesi firmaca ivedi olarak sağlanacaktır.
9. Alınan numunelerin analiz masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
10. Tüm kömürlerin ilgili yerlere teslim edildiği belgelendirildikten sonra kabul komisyonunca denetimlere ve/veya numune alımına başlanacaktır.

ISINMA AMAÇLI KALORİFERLİK KÖMÜR (10-18 mm EBATLI) ÖZELLİKLERİ VE SINIR DEĞERLERİ

Kömürler mekanik beslemeli kaloriferlerde kullanılacaktır.

Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa KALEMLİ Devlet Hastanesi Bağlı Kuruluşları (**Domaniç İlçe Entegre Hastanesi ve Tunçbilek B Tipi 112 İstasyonu**) İçin Değerler:

Alt Isıl Değer (Orjinal)	Minimum 5100 Kcal/kg (-200 kcal/kg Tolerans)
Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 1,65 (% +0,1 Tolarans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	En çok %12-32 (+2 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En Çok % 11
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 21 (+2 Tolerans)
Tane Boyutu	10-18 mm (10 mm'den Küçük En Çok % 10, 18 mm Büyük En Çok % 10 tolerans)

Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa KALEMLİ Devlet Hastanesi Bağlı Kuruluşlar **Dışında Kalan Kütahya İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Diğer Hizmet Binaları İçin Değerler :**

Alt Isıl Değer (Orjinal)	Minimum 6400 Kcal/kg (-200 kcal/kg tolerans)
Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 0,9 (%+0,1 Tolarans)
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	En çok %12-31 (+2 Tolerans)
Toplam Nem (Orijinalde)	En Çok % 10
Kül (Kuru Bazda)	En Çok % 16 (+2 Tolerans)
Tane Boyutu	10-18 mm (10 mm'den Küçük En Çok % 10, 18 mm Büyük En Çok % 10 tolerans)

ISINMA AMAÇLI SOBALIK KÖMÜR (18-150 mm EBATLI) ÖZELLİKLERİ VE SINIR DEĞERLERİ

Alt Isıl Değer (Orjinal)	Minimum 5250 Kcal/kg (-250 kcal/kg Tolerans)
Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 2
Toplam Nem (Orijinalde)	% 25 max
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 2

ODUN

- 1- Yakacak çam, meşe veya kayın odunları hava kurusu olmalıdır.
- 2- Çam, meşe veya kayın odunları 15-30 cm. boyunda 5-10 cm. eninde olacaktır.
- 3- Çam, meşe veya kayın odunlar çuval içerisinde ambalajlanmış olacaktır.
- 4- Aşağıdaki tabloda belirtilen kuruluşlarımıza cinsi ve miktarı belirtilen çam, meşe veya kayın odunları yüklenici tarafından taşınacak ve depolarına istiflenerek teslim edilecektir. Depoların dolu olması veya istiflenecek kapalı bir ortam olmaması durumunda, odunların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için Müdürlüğümüze bağlı birim amirince gösterilen alanda, yüklenici

tarafından gerekli önlemler alınarak odunların alttan ve üstten olumsuz hava şartlarından etkilenmemesinin sağlanması gerekmektedir.

5- Çürümüş, kokuşmuş, boyalı, kısmi yanık olan ve kuru olmayan odunlar kabul edilmeyecektir.

6-Komisyonca çuvallar açılıp kontrol edilecektir. Teknik şartnameye uygun olmadığı tespit edilen odunlar iade edilecektir.

7-Tüm odunların ilgili yerlere teslim edildiği belgelendikten sonra kabul komisyonunca denetimlere başlanacaktır.

KÜTAHYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI KURULUŞLAR KIŞLIK YAKACAK LİSTESİ

İLÇE	KURUM/KURULUŞ ADI	ISINMA AMAÇLI KALORİFERLİK KÖMÜR (10-18 mm EBATLI) TON	ISINMA AMAÇLI SOBALIK KÖMÜR (18-150 mm EBATLI) TON	ODUN (KG)
MERKEZ	Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi	300	0	0
ALTINTAŞ	Altıntaş İlçe Entegre Hastanesi	150	0	0
	Sevdiğin Sağlık Evi	0	2	500
	Çalköy Sağlık Evi	0	2	500
	Gökçeler Sağlık Evi	0	2	500
	Beşkarış Sağlık Evi	0	2	500
	Saraycık Sağlık Evi	0	2	500
ASLANAPA	Aslanapa İlçe Entegre Hastanesi	30	0	0
ÇAVDARHİSAR	Hacımahmut Sağlık Evi	0	1	500
	Hacıkebir Sağlık Evi	0	1	500
DUMLUPINAR	Büyükaslıhanlar Sağlık Evi	0	1	500
	Dumlupınar Toplum Sağlığı Merkezi	35	0	0
DOMANIÇ	Domaniç İlçe Entegre Hastanesi	50	0	0
	Çukurca Sağlık Evi	0	0,5	500
	Ilıcaksu Sağlık Evi	0	0,5	500
	Çamlıca Sağlık Evi	0	1	500
	Sarıot Sağlık Evi	0	1,5	500
GEDİZ	Abide Sağlık Evi	0	0	500
	Akçaalan Sağlık Evi	0	0	500
	Altınkent Sağlık Evi	0	0	500
	Çukurören Sağlık Evi	0	0	500
	Fırdan Sağlık Evi	0	0	500
	Kızıüzüm Sağlık Evi	0	0	500
	Cebrail Sağlık Evi	0	0	500
	Göynükören Sağlık Evi	0	0	500
	Yenigüney Sağlık Evi	0	0	250
	Sazköy Sağlık Evi	0	0	500
	Gümele Sağlık Evi	0	0	500
	HİSARCIK	Hasanlar Sağlık Evi	0	2
Karbasan Sağlık Evi		0	2	0
Dereköy Sağlık Evi		3	0	0
PAZARLAR	Yenice Sağlık Evi	0	0,5	500
	Sofular Sağlık Evi	0	1	500
ŞAPHANE	Şaphane İlçe Entegre Hastanesi	40	0	0



İLÇE	KURUM/KURULUŞ ADI	ISINMA AMAÇLI KALORİFERLİK KÖMÜR (10-18 mm EBATLI) TON	ISINMA AMAÇLI SOBALIK KÖMÜR (18-150 mm EBATLI) TON	ODUN (KG)
SİMAV	Akdağ Sağlık Evi	0	1	500
	Bahtlı Kazım Macit Sağlık Evi	0	1	500
	Boğazköy Sağlık Evi	0	1	500
	Çaysimav Sağlık Evi	0	1	500
	Demirci Sağlık Evi	2	0	500
	Kalkan Sağlık Evi	0	1	500
	Kelemyenice Sağlık Evi	0	1	500
	Kestel Sağlık Evi	0	1	500
	Öreylar Sağlık Evi	0	1,5	500
	Yeniköy Sağlık Evi	0	1,5	500
	Yeşilköy Sağlık Evi	0	1	500
TAVŞANLI	Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa KALEMLİ Devlet Hastanesi Tunçbilek B Tipi 112 İstasyonu	60	0	0
	Ayvalı Sağlık Evi	0	3	500
	Aliköy Sağlık Evi	7	0	500
	Başköy Sağlık Evi	0	3	500
	Çobanköy Sağlık Evi	7	0	0
	Demirbilek Sağlık Evi	0	1,5	500
	Emirler Sağlık Evi	0	1	500
	Eşen Sağlık Evi	0	2	500
	Göbel Sağlık Evi	0	0	500
	Gürağaç Sağlık Evi	0	1	0
	Güzelyurt Sağlık Evi	0	3	500
	Karaköy Sağlık Evi	0	3	500
	Kayaarası Sağlık Evi	0	2	500
	Kızılçukur Sağlık Evi	0	0	500
Köprücek Sağlık Evi	7	0	500	
TOPLAM		691	52,5	23750

Ahmet TÜFEKÇİOĞLU
Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı
Komisyon Başkanı

Hasan UÇAR
Mali Hizmetler Birimi Uzmanı
Komisyon Üyesi

Cengiz BAŞTÜRK
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Komisyon Üyesi

Hasan BİÇER
Çevre Sağlık Teknikeri
Komisyon Üyesi

Süleyman KARAAARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Komisyon Üyesi

Hasan Hüseyin KOÇ
Hizmetli
Komisyon Üyesi