

T.C.  
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI  
EDİRNE HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ, UZUNKÖPRÜ SÜLEYBE-ŞEFİK ÖZTÜRK  
HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ,  
UZUNKÖPRÜ BAKIM, REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ  
MÜDÜRLÜĞÜ İLE UZUNKÖPRÜ ÇAĞLANUR UÇAR YAŞLI BAKIM VE  
REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN İHTİYACI OLAN  
TORBALANMIŞ KÖMÜR ALIMINA AİT  
TEKNİK ŞARTNAME

**Madde 1-** Edirne Huzurevi Müdürlüğü, Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün Torbalanmış Yerli Kömür ihtiyacının İdari ve Teknik şartnameye göre 4734 Sayılı Kamu ihale kanununun 19. Maddesine göre elektronik olarak (e-ihale) açık ihale usulü ile temin edilmesi işidir.

**Madde 2-** İhtiyaç miktarı: Edirne Huzurevi Müdürlüğüne 400 (DörtYüz) ton, Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne 200 (İkiYüz) ton, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne 110 (YüzOn) ton ve Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne 100 (Yüz) ton olmak üzere toplam 810 (SekizYüzOn) ton torbalanmış kömür alınacaktır.

**Edirne Huzurevi Müdürlüğü Adresi: Şükrü Paşa Mahallesi Huzurevi Caddesi No: 2/1 Merkez-EDİRNE**

**Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Adresi: Demirtaş Mahallesi Arif Sokak No:19/1 Uzunköprü – EDİRNE**

**Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü Adresi: Kavaklı Mah. Bülent Çakır Cad. No:60 Uzunköprü/ EDİRNE**

**Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Adresi: Mescit Mahallesi Keşan Yolu No:15 Uzunköprü/EDİRNE**

Kömür, sözleşmenin imzalanması müteakip 60 (Altmış) gün içerisinde Edirne Huzurevi Müdürlüğünün **hizmet binası kazan dairesine**, Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün **hizmet binası kazan dairesine**, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün **hizmet binası kazan dairesine** ve Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün **hizmet binası kazan dairesine** istiflenecektir. Kömürün nakli, indirme, bindirme, depolama, istifleme, tartımı, yağmur vs. karşı naylon örtü tedarik edilmesi ve diğer tüm giderleri yükleniciye aittir ve idareden herhangi bir ücret istenmeyecektir.

**Madde 3-** Kömürler T.S.E.(Türk Standartları Enstitüsü) onaylı 25 kg'lık orijinal torbalar içerisinde olacaktır. Kömürler Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 27. Maddesinde yazılı hükme göre yine aynı yönetmeliğin Ek-7 da belirtilen kömür torba örneğine uygun torbalar içerisinde getirilecektir. Torbalar sağlam olacaktır, torbaları yırtık olmayacak, içerisinde kesinlikle yabancı bir madde olmaması gerektiğinden böyle bir durumun oluşması halinde yabancı madde yüzünden kalorifer kazanlarında oluşabilecek olan hasardan yetkili firma sorumlu olacak ve hasar bedeli yetkili firma tarafından

karşılacaktır. Satın alınacak kömür yıkanmış elenmiş ve kuru olarak teslim edilecektir. Torba için ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve geri iade edilmeyecektir. Malın/Malların torbası üzerinde; Malı satışı sunan Firmanın ismi ve haberleşme Adresi, Tel, Faks ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış Uygunluk Belgesinin Sayısı, tarihi, Malın Menşei, Cinsi, Malın Fiziksel ve Kimyasal Özelliğinin ( Kükürt, nem, kül ve uçucu oranı, alt ısı değeri ve boyutu) yazılı olacaktır.

#### **Isınma Amaçlı Satın Alınacak Kömürün Standartları Aşağıya Çıkarılmıştır.**

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

\* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**Madde 4-** Şartname ve sözleşmede belirtilen kömürün standartlara uygunluğunun tespiti için idaremiz gerek gördüğü takdirde, bir ya da iki laboratuvara kamu ve özel kurumlara (üniversite ve özel laboratuvarlarda) analiz yaptırabilir. Analiz masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Analiz raporları sonucunda kömürün şartnameye uygun olmaması halinde idare kömürü teslim almayacaktır. Evsafına uygun kömür idareyi sıkıntıya sokmayacak şekilde 3 (üç) gün içerisinde yüklenici firma tarafından mesai gün ve saatleri içerisinde idareye teslim edilecektir.

**Madde 5-** İhale tarihinden sonra kömür maliyetini ekleyecek tarzda fiyat artışı ve zaruri giderlerde değişik olması idareyi ilgilendirmeyecek idare ihale edilen fiyat üzerinden ödeme yapacaktır. Yüklenicinin Malı teslim etmesini müteakip Muayene Kabul İşlemleri yapıldıktan sonra Maliye Bakanlığınca serbest bırakılan ödenekler dâhilinde tahakkuk işlemleri yapılacaktır. Yüklenici bu ödeme koşulları için İdareden herhangi bir vade farkı, faiz ya da komisyon talep etmeyecektir.

**Madde 6-**Yüklenici firma ihtiyaç duyulan kömürün teslimatı esnasında gerekli olabilecek ve resmi kurum ve kuruluşlarca istenecek her türlü belge, harç ve masrafları kendileri karşılayacak (karar pulu, sözleşme bedeli vb.) idarece bu meyanda hiçbir ödeme de bulunulmayacaktır.

**Madde 7-**Talep edilen kömürün birim fiyatı yükleme, boşaltma nakliye dâhil olarak belirleneceğinden yüklenici tarafından hiçbir şekilde yükle, boşaltma, kantar ve işçilik adı altında bir ücret talep etmeyecektir. Yüklenici kömürün teslimatını yaparken teslimatı yapılan yerin sorumlusunun göstereceği kısma geliş güzel değil düzgün bir şekilde istifini yaparak teslim edecektir. Teslimat firma yetkilisi tarafından yapılacak olup nakliyeci veya başka bir şahıs muhatap kabul edilmeyecektir.

**Madde 8-**Kömürün indirilmesi mesai saatleri içerisinde yapılacak olup, tartılması ve indirilmesi esnasında mutlaka bir görevli memur bulundurulacaktır. Kömürün kantara girmesi aşamasında aracın boşaltılması aşamasına kadar tüm işlemler görevlendirilen personel

gözetiminde yapılacaktır. Kömür yüklendikten sonra ilgili memur ile birlikte kamyon tartılıp tartı pusulasına göre kömür miktarı tespit edilecektir. Tartım işi tamamlandıktan sonra kurum kalorifer dairesine teslim edilme işine müteakip tekrar tartım işi için kantara gidilip kamyonun boş ağırlığı tartıldıktan sonra görevli memurun iş yerine bırakılması sağlanacaktır. Yüklenici; teslim edilecek kömürlere ait, irsaliye, kantar fişi, kömürün kontrol noktasından onaylanmış Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesinin bir örneğini idareye verecektir.

**Madde 9-**Satın alınacak kömürlerin teslimat işlemlerini yüklenici firma ısınmadan kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin hükümleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yönetmelik ve hükümlerine uygun olarak yerine getirmelidir. Alınacak Kömürler **03/08/2022 tarih ve 102 Karar Nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararında** belirtilen standartlara uygun olması gerekir. Mahalli Çevre Kurul Kararlarına uygun olmayan kömürler kabul edilmeyecektir.

**Madde 10-**Edirne Huzurevi Müdürlüğü, Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün yakacak satın alımında işin ifasına ait her türlü işlemlerde Edirne Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulunun **03/08/2022 tarih ve 102 Karar Nolu** kararları uygulanacaktır. Kömürlerin Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen standartlara uygun olması gerekir. Mahalli Çevre Kurul kararlarına uygun olmayan kömürler kabul edilmeyecektir.

**Madde 11-**Alınacak olan kömür yüklenici tarafından Edirne Huzurevi Müdürlüğü, Uzunköprü Süleybe-Şefik ÖZTÜRK Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Uzunköprü Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ile Uzunköprü Çağlanur UÇAR Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü binası kömür deposuna (kazan dairesi) taşınıp istiflenecek depo doldurulduktan sonra geri kalan kömür kuruluş idaresinin gösterdiği yere istiflenecek ve üzeri yüklenici tarafından yağmur vs. karşı naylon örtü ile örtülecek gerekli tedbirler alınacaktır. Bu taşıma ve istifleme işinin maliyeti tamamen yükleniciye ait olacak ve idareden herhangi bir ücret kesinlikle talep edilmeyecektir

**Madde 12-** İş bu teknik şartname 12 (oniki) maddeden ibarettir.