

**BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VEBAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN
PORTAKAL TİPİ KÖMÜR VE ODUN TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.**

1.13.01.2005 Tarih ve 25699 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmenliği ile bu yönetmenlikte yapılan 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmenliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmenliğinin 8. maddesine göre eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ithal ve yerli kömürler için aşağıda verilen özelliklere sahip olmalıdır.

2.25 kg.lık torbalarda olacaktır.

3. Nakliye, yükleme, boşaltma depoya istif edilmesi v.b. giderler yüklenici firmaya aittir.

4. Kömür idarenin istediği zamanlarda depo doluluk durumuna göre pey der pey teslim edilecektir. Kömürün nakliyesi ve teslimi mesai saatleri içerisinde olacaktır.

5. Yüklenici firma teslim edeceği kömür için teslim öncesi hastaneden 2 görevli alınarak kantara gidilecek ve tartı işlemleri kantar fişi ile belgelenip idarenin tespit tutanağı düzenlenecektir kantardan dolayı doğacak her türlü ücretler yüklenici firmaya ait olacaktır.

6. Yüklenici firmanın taahhüt edeceği yakacak kömürden kurulacak muayene kabul komisyonu gözetiminde numune alınacak alınan numuneler yetkili laboratuar tarafından analiz işlemi yapıldıktan sonra teslim alınacaktır analiz işlemlerinden doğacak her türlü ücretler yüklenici firmaya aittir.

7. Kömürler yıkanmış ve elenmiş olacaktır

8. Alınacak kömürün özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.

9. Kömürler İl Sağlık Müdürlüğünün belirlemiş olduğu yerlere teslimi yapılacaktır.

10. Teklif edilen kömür ithal veya yerli kömür olabilecektir.

PORTAKAL TİPİ KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÖZELLİKLERİ	SINIRLARI
1. Toplam kükürt (kuru bazda)	En çok %1,0+0,1 tolerans
2. Alt Isıl Değer (kuru bazda)	5.000 Kcal/kg (Minimum)
3. Uçucu madde (kuru bazda)	% 15-22 (+2 tolerans)
4. Toplam Nem (orjinalde)	% 10 max.
5. Kül (kuru bazda)	% 12 max.
6. Boyut (satışa sunulan)	70-120 mm en çok +_%10 tolerans (portakal büyüklüğünde olacak

KÖMÜR TORBALARININ ÜZERİNDE AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİN BULUNMASI ZORUNLUDUR.

1. Kömür Torbaları Orijinal Dikişli olacak, açılmış tekrardan dikilmiş torbalar olmayacaktır.
2. Torbaların üzerinde bulunan kömür miktarı yazılı olacaktır. (net veya bürüt 25 kg vb.)
3. Torbaların üzerindeki teknik özellikleri yazılı kömürün aynısı olacaktır.
4. Torbaların üzerinde firma bilgileri veya teknik özellikleri yazılı olmayan kömürler kesinlikle teslim alınmayacaktır.
5. Boşalan torbalar iade edilmeyecektir.
6. Alınacak kömürün tamamı aynı olacaktır.

MEŞE ODUNU

- 1- Teslimi yapılacak odunların kırılmış olacaktır.
- 2- Teslimi yapılacak odunlar kuru bir şekilde teslim edilecektir.
- 3- Odunların teslimi sırasında meydana gelebilecek her türlü zarar, hasar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 4- Odunlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen listede belirtilen birimlere liste doğrultusunda ayrı ayrı teslimi yapılacaktır.
- 5- Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen personel gözetiminde, kantar tartıları alındıktan sonra mesai saatleri içerisinde teslim alınacaktır. Tartı işlemlerinde tartı ücreti yüklenici firmaya aittir.
- 6- Odunların araçlara yüklenmesi, idarenin belirlediği yere indirilmesi, taşınması ve istiflenmesi firmaya aittir.