

T.C
ADALET BAKANLIĐI
PATNOS AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU'NUN 19.MADDESİ AÇIK İHALE USULÜ İLE ALIMI YAPILACAK FINDIK TAŞ KÖMÜRÜNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR

Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumumuzun ihtiyacına binaen 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi Açık İhale Usulü ile alımı yapılacak olan 1.300 TON Fındık Taş Kömürü alımına ait şartlar aşağıda belirtilmiştir.

KONUSU

- 1- Patnos Açık Ceza İnfaz Kurumu, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı ve Lojmanların ısıtma ve her iki kurumun sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere temin edilecek kalorifer yakıtının (findık kömür) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre aşağıda aranan nitelik ve koşullara uygun olarak, 2023 yılı içerisinde alımı yapılacaktır.
- 2- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

ISINMA AMAÇLI KALORİFERLİK KÖMÜRE AİT ÖZELİKLERİ:

Kükürt (S) Kuru Bazda	% 1 (max)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	7200 - 8000 Kcal/kg (+/- 200 kcal/kg tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	%18-31 (+2 tolerans)
Toplam nem (orijinalde)	%10 (max)
Kül (Kuru bazda)	%10 (max.) (+%2 tolerans)
Boyut	12-25 mm.(%005 tolerans) Fındık Kömür

- 1- Alınacak kömür yukarıdaki özelliklerde olacaktır.
- 2- Kuruma alınacak kömür ithal findık kömür olacaktır.
- 3- Kömür; torbalar içerisinde ve ithal kömür torbası üzerinde; kömür ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, vs. Çevre ve Orman bakanlığından alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşesi, cinsi, fiziksel ve kimyasal özellikleri, uygunluk belgesinin tarih ve sayısı kullanılabilir yakma sistemleri *soba *kalorifer yakıtı *mekanik beslemeli *kazan olarak torba üzerinde yazılı olması gerekmektedir.
- 4- Yüklenici vereceği kömürün analiz ve kalite belgeleri ile kömürün nereden temin edildiğini gösteren belgeleri iş yerlerinde bulunduracaktır. İstenilmesi halinde bu belgeler ibraz edilecektir.
- 5- Kurum teslim edilen kömürün Çevre ve Orman Bakanlığı çevre referans laboratuvarı ya da bakanlık tarafından akreditesini yapılmış laboratuvarlar da tahlil/analizini yaptırabilecektir.

- 6- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgelere esas olmak üzere sözleşmeye müteakip Kurumun uygun gördüğü aralıklar da 2 (iki) defa Baca Analizi yaptıracaktır. Analiz giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
- 7- Kurumun "Muayene ve Kabul komisyonu" huzurunda bir veya iki farklı kantarda tartılarak teslim edecektir. Kurumda görevli personel dahilinde kömür tartıma girecek önce dolu sonra boş haliyle araçlar kantara girecek. Kömürün nakliyesi, tartılması ve kuruma teslimi, istif edilmesi ve depolanması yükleniciye ait olacaktır. Bunun için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
- 8- İstenilen özellikleri içermeyen kömür teslim alınmayacak. Komisyon gözetiminde kalorifer kazanında yakılarak denemesi yapıp, kömürün yanma şekli kül artığının tespiti sonucunda komisyon kömürü alıp almayacağına karar verecektir. Komisyonca uygun bulunmayan kömür en geç 2 gün içerisinde yüklenici tarafından değiştirilecek, kabulü yapılmayan kömürün ambardan geri alınması ve yeni kömürün Kuruma teslimi ile ilgili nakliye ve her türlü giderler yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 9- Satın alınacak kömür peyder pey teslim alınacaktır. Mücbir sebepler dışında 2 gün içerisinde teslim edilmeyen ve her geçen gün için ürün miktarıyla sözleşme birim fiyatının çarpımının %1 (yüzde biri) kadar gecikme cezası uygulanacaktır.
- 10- Kömür yıkanmış elenmiş taşsız tozsuz vb. yabancı maddelerden arınmış olacaktır. Kömür kuru olarak teslim edilecek, ıslak kömür alınmayacak geri iade edilecek firma hiçbir talepte bulunamayacaktır.
- 11- Kömürün içinde gözle ayırt edilebilen şist, taş ve diğer yabancı maddelerin miktarı %1'i geçmeyecektir.
- 12- İhale günü teklif verilen kömüre ait analiz uygunluk raporları komisyona sunulacak ve mal alımı yapıldığı takdirde her torbadan idarece belirlenecek kg ile kömür alınıp numune poşetine bırakılacak; İdarenin belirleyeceği kurumlara yüklenici analize gönderecektir.
- 13- **Satın alınacak kömür 25 kg'luk torbalarda olacaktır.** Kömür boyutu çok küçük veya çok büyük olmayacaktır.
- 14- Satın alınan kömürden dolayı kazan ya da millerde oluşabilecek hasarlarda yükleniciye tazmin ettirilecektir.
- 15- Yüklenici firma grev, lokavt ve toplu sözleşme hallerinde dahi idarece verilen siparişi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
- 16- Yüklenici, ödemeler için Kurum Müdürlüğüne düzenlenecek onaylı kantar fişlerini, isteme/teslim fişlerinin asıllarını ve muayene kabul tutanağından sonra ödenek olduğu süre içerisinde ödeme yapılacaktır. Ayrıca Yüklenici ödemelerin faturanın idareye teslim edilmesine veya edilmemesine bağlı kalmaksızın idarenin bulunan ödenek durumuna göre ödemelerin yapılacağını

peşinen kabul etmek zorundadır. Faturanın teslim edilmesi nedeniyle ilgili kanun ve mevzuata dayanarak fatura karşılığının ödemesini ve bu nedenle doğacak herhangi bir faiz masraf gibi gideri talep etmeyecektir. Talep ettiği takdirde kesinlikle ödeme yapılmayacağını ihaleye katılarak peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

17- Kömür mesai günleri sabah 08:00 ile 17:00 saatleri arasında Kuruma yüklenici veya vekilince teslim edilecektir. Teslim edilen kömür kömürlük alanına düzgün ve sayılabilecek şekilde istiflenecektir.

18- Yüklenici teslim etmek üzere temin ettiği kömürün belirtilen özelliklerde olmaması ve muayene kabul komisyonunca uygun görülmemeyerek alınmaması durumunda idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. **Yüklenici kabul edilmeyen kömürü hiçbir itiraza sebep vermeden geri almayı kabul eden noter taahhüt belgesini idareye vermek zorundadır.**

19- İdare belirtilen kömürün tamamını veya bir kısmını alıp almamakta serbesttir. Yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

20- Kömürün nakliyesi, kuruma teslimi ve olabilecek tüm giderler ile iş kazalarına (çalıştıracağı işçiler, kuruma ait bina ve tesislerin zarar görmesi vb.) ait tüm giderler yükleniciye ait olacaktır.

21- 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği EK-2 tablo 10'da sınır değerleri belirtilen koşullar saklı kalmak kaydı ile boyut parametresinin alınacak kaloriferlik kömür özeliği taşıyan ebatta olması gerekmektedir.

22- İhaleye idari şartnamedeki şartları taşıyan istekliler teklif verebilecektir.

23- Bu şartname maddelerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü sorunun çözümü 4734 Sayılı Kanunlar çerçevesinde yapılacak ve idarenin bulunduğu yerdeki Patnos Hukuk Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

24- Yüklenici firma 24 (yirmidört) maddelik Teknik Şartnameyi kabul etmiş sayılacaktır.

NOT: Bu teknik şartnamede belirtilen kömürün özellikleri; İl Çevre ve Orman müdürlüğünün 12.07.2006 gün ve 2006/06 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 14.05.2007 tarih ve 26522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde yapılan değişikliğe istinaden hazırlanmıştır.

DÜZENLEYENLER

Nebi HAKVERDİOĞLU
İKBM

Mucahit HAKVERDİ
İnfaz Koruma Memuru
(Genel Bütçe Görevlisi)

Emrullah MÜJDECİ
Kalorifer Görevlisi

İHALE YETKİLİSİ : 10.08.2023

Adem AĞÇAM
Kurum Müdürü
165283