



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Konu : Yaklaşık Maliyet Tespiti

Sayın:

Üniversitemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı Kömür alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilecektir.

İşin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi için K.D.V. hariç birim fiyatlarının karşılıklarına yazılarak 13/09/2023 tarihi mesai bitimine kadar bildirilmesi hususunu rica ederim.

Rafet DAYAN
Daire Başkanı

Sıra No	Malın / İşin Cinsi	Miktar	Ölçü Birimi	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Fındık Kömürü (10 - 18 mm)	75.000	Kilogram		

Firma Yetkilisi
Adı Soyadı
İmza
Kaşe

EK:

1- Teknik Şartname (2 Sayfa)



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Satın alınacak ürünün Cinsi ve Miktarı: 75.000 Kg kaloriferlik (10-18 mm) fındık kömür.
- 2) Yukarıda belirtilen yakacak idarenin düzenleyeceği şekilde Üniversitemiz Artova Meslek Yüksekokulları Müdürlüklerine nakliyesi yüklenici tarafından karşılanarak teslim edilecektir.
- 3) Yüklenici Üniversitemizin ihtiyacını hiçbir zaman aksatmayacaktır.
- 4) Yakacakların teslimi elektronik kantarlarda tartılarak Üniversitemizin ayniyat sorumlusu ve ilgili birimden bir sorumlu elemanla istenilen yere boşaltılacaktır.
- 5) Yakacaklar sipariş tarihinden sonra 72 saat içerisinde teslim edilecektir. Mal teslimi yapılırken Üniversitemizden ilgili elemanı istekli kendi aracı ile alacak ve iş bitince elemanı dairesine geri getirecektir. Yakıt Üniversitemize mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir.
- 6) Gerektiğinde analiz numuneleri İlimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çevre mevzuatına uygun şekilde alınacaktır. Tahlile gönderilecek yakacak ile ilgili her türlü masraf yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Tahlil sonucu yakacağın istenilen özellikte çıkmaması sonucu o partiye ait yakacak alınmayacak sözleşmeye göre ceza ödenecektir; yakacağın bozuk çıkmasından dolayı idare zarara uğramışsa yüklenici ayrıca bu zararı da karşılayacaktır.
- 7) Her teslim sırasında yüklenici İl Çevre Kurulunun kararlarına uygun hareket edecek, sevkiyat yapacak taşıtlarda yakacağın analiz raporu, sevk irsaliyesi bulunduracaklardır. Çevre ve Orman Bakanlığının 28.09.2010 tarih ve 2010/04 sayılı genelge; "İthalatçılar ithalatçı kayıt belgesi"(ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler "uygunluk izin belgesi" (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış" katı yakıt satıcısı kayıt belgesi"(satıcısı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler. İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne vermek zorundadırlar." denilmektedir.
- 8) İş üzerinde kalan yüklenici taahhüdünü kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde göstereceği sebeplerin mücbir sebep olarak kabulü TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE AİT OLACAKTIR.
- 9) Her türlü yükleme boşaltma yükleniciye aittir. Kömür kurum yetkilisinin belirteceği yere (depo, kömürlük v.b.) bırakılacaktır.
- 10) İdare gerek gördüğü zaman analize göndermek için numune alma hakkına sahiptir. İdare analiz yapacak kurumu seçmekte serbesttir. Analizle ilgili doğacak her türlü masraf yükleniciye aittir.
- 11) Satın alınacak kömür torbalar halinde olacaktır.
- 12) Kömür torbası üzerinde; haberleşme adresi, tel, faks, e-mail adresi, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliği (kükürt, nem, alt ısıl değer, uçucu madde, boyut, ağırlık vs. özellikler) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan kontrol belgesinin tarih ve sayısı, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-mail gibi bilgiler yazılı olacaktır.



13) Yüklenici teslimatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu olacaktır.

14) Alımı Yapılacak Kaloriferlik İthal Kömürün Özellikleri:

KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ	Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 6.400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
	Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
	Uçucu Madde(Kuru Bazda)	Uçucu Madde(Kuru Bazda) % 12-31 (+2 tolerans)
	Toplam Nem(Orjinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
	Kül (kuru bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
	Boyut (satışa sunulan)	75.000 kg için (Fındık kömür) 10-18 mm (en çok \pm % 10 tolerans)
	Miktarı	Artova MYO 75.000 KG

Artova MYO ve Yurt binalarının ısıtılması; Yurt bodrum katında bulunan kazan dairesinde 2 adet Stokerli (Mekanik Beslemeli) Kazan ve 2 adet elle beslemeli kazan ile sağlanmaktadır.

Cengizhan YILDIRIM
Yük.Mak.Müh.

