

**ZONGULDAK M TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ
KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR İHALESİ TEKNİK
ŞARTNAMESİDİR.**

1) Kurumumuza alınacak kömürün özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok \pm % 10 tolerans)

- 2) Alınacak kömürün , Ceza İnfaz Kurumun belirleyeceği yerde analizi yaptırılacaktır.Ücreti yükleniciye aittir.
- 3) Alınacak kömürün tamamı Ceza İnfaz Kurumuna, İhaleyi alan Firma tarafından Kantar fişi ile kurumun belirleyeceği tarihlerde teslim edilecek, Tartım esnasında Kurumdan görevli memur bulunacaktır.
- 4) Şartnameye uymayan kömür yüklenici firma tarafından geri alınacak olup, yenisi ile değiştirilecektir.
- 5) Torbalar üzerinde yüklenici firmaya ait bilgiler ve kömüre ait özellikler yer alacaktır.
- 6) Yüklenici firma kömürü idarenin belirleyeceği yere boşaltıp, Kurum kaloriferhanesine istiflemekle yükümlüdür.Ayrıca ilgili firma kömür taşıma esnasında kullanılmak üzere 3 adet el arabası ve 3 adet saplı kömür küreğini kuruma teslim edecek, Kurumun malzemelerini kullanmayacaktır.
- 7) Alınacak Kömür yıkanmış ve 25 Kg'lık Kapalı Çuval ambalajda olacak ve yakacak kömürün teslim yeri Ceza İnfaz Kurumumuzdur.
- 8) İş bu şartname 8 (sekiz) maddeden ibaret olup yüklenici ve idare tarafından okunup imza altına alınmıştır. .../.../2023

YÜKLENİCİ

İDARE